

02/07/2013

**מכרז הנחת קו סניקה לביוב מתחנת שאיבה בית אל למט"ש**

**מכרז 7/2013**

מפגש וסיור קבלנים שנערך בתאריך 1/7/2013

להלן רשימת הקבלנים שהשתתפו

שם	טלפון	פקס	נייד
דיקמן צבי	04-6377474	04-6370877	057-5217817
גיל אריש	04-6774738	04-6774748	057-2231967
טמג"ש		09-7488388	
דראושה רימד	09-8788720	09-8765511	052-3214209
או.ח.ק		03-6424334	
ביקר בראשי	09-7932115	09-7932097	057-2000077
סלמן וואהבה	04-8303602	04-8395383	054-3300411
זלמן בראשי	02-5385785	02-5370276	053-2780830
י.כ.יעד תשתיות	02-9669900	02-9669909	052-7363999
אופק	04-6274589	04-6274596	052-7977440
שלמה חביב	04-6721261	04-6723991	050-5244389
ש.י.ב. תשתיות	03-9507904	03-9507903	052-6782065
מדיסון	09-8357776	09-8357548	052-8746019
אגמי	04-9830045	04-9837833	054-5233612
חופרי ר. אבו-גוש	08-6231865	08-6230275	050-4006050
ש.מ.פ.בנייה ופיתוח	09-7994424	09-7994423	050-4006050
סגלוביץ	04-6370754	04-6271633	050-5285522
א.ד. אחים אדרי	08-9224457	08-9247199	050-4570456
אברהמי יואב	08-8582533	08-8585666	050-5342446
חמאיסי עבדאללה		04-6419563	
הייו-וואי בידוהים	077-4241262	077-4241242	052-8853333
רון גל	08-9761551	08-9761710	054-6504397
חי דולב החזקות	08-9468818	08-9471563	052-5546120

אבי ציזל-מתכנן קיבוץ אייל  
אלי לביא-מהנדס תאגיד פלגי שרון  
ניסים מליחי-מנהל תפעול התאגיד  
רמי ישורון-מנהל הפרויקט

**סיכום**

- אבי ציזל הציג את הפרוייקט למשתתפים וענה על מספר שאלות. סוג הצינור יהיה HDPE דרג 10 בקוטר 250 מ"מ אורך הקו כ- 2 ק"מ.
- קיימת דרישה שהקבלן יהיה בעל ניסיון בביצוע צינורות מסוג HDPE, סיווג 400 1-7.
- הקבלנים השתתפו בסיור רגלי לאורך כחצי ק"מ האחרונים של התוואי. הקבלנים ראו את מיקום חציית כביש 444 בקדוח אופקי והלכו לאורך המתרוקה.

4. התוואי עובר בסמוך לתוואי קו אסבסט ישן במצב גרוע בתוך המתרוקה. המתכנן טרם קיבל הערות קק"ל. ייתכן קיימת דרישה של קק"ל לביצוע העבודה לביצוע הנחת צינור באמצעות טרנג'ר. עבודות הטרנג'ר תשמור על יציבות ושלמות קו האסבסט, כאשר כלים אחרים עלולים לגרום לפיצוצים רבים.

**ולכן הוחלט על ביצוע העבודה באמצעות טרנג'ר.**

5. כתב הכמויות והמפרט הותקן בהתאם לנדרש.

6. מועד קניית המכרז ידחה ליום שני 8/7/2013 ובהתאם לכך מועד הגשה יהיה יום ראשון 21.7.2013 עד השעה 12:00, המועדים לא יתוקנו במסמכי המכרז.

7. המכרז יהיה מכרז הנחה או מכרז תוספת עד 7%. על הקבלנים לציין במפורש, במקום המתאים במסמכי המכרז אם ההצעה שלהם היא הנחה או תוספת.

העתק:

למשתתפים

בכבוד רב,

אלי לביא

יועץ הנדסי תאגיד פלגי שרון