

בקשת מידע (RFI) לאספקת שרותים הנדסיים למדידת מובלי ביוב גרביטציוניים

כללי

תאגיד פלגי שרון מתכוון לבצע מדידות ספיקה במובלי ביוב גרביטציוניים שברשותו. מדידת הספיקה תעשה במובלים שונים בקטרים משתנים שבין 200 מ"מ ו-1250 מ"מ. התאגיד מבקש לקבל מידע על ספקים למתן שירותי המדידה למדידת מובלי ביוב גרביטציוניים. במהלך 2017 בכוונת התאגיד לערוך מספר בדיקות ספיקה במובלי ביוב ברחבי העיר כפר סבא לצורך הערכות והתאמות ספיקות. בשלב זה נדרשים ספקים רלוונטיים למתן השירות אשר ברשותם ציוד המסוגל לבצע מדידות למובלי ביוב גרביטציוניים הנדרש ע"י התאגיד כמפורט להלן.

פרטים טכניים:

- ✓ קוטרי המובלים 200-1,250 מ"מ
- ✓ צורת המדידה וההתקנה: בתוך המובל על גבי מיתקון יעודי.
- ✓ דיוק מדידה: עד 3%
- ✓ יכולת קריאה - גם זרימה אחורנית
- ✓ עמידות מערכת: בקר: IP67, חישנים: IP68
- ✓ בקר: מופעל סוללה בלבד.
- ✓ אגירת נתונים: משתנה לפי רצון הלקוח.
- ✓ טכנולוגיית המדידה: Cross Correlation או שווה ערך
- ✓ שידור נתונים – דרך "סיס" בתקשורת GPRS.

תכולת השירות הנדרש:

- ✓ משך זמן התקנה מינימלי – שבועיים
- ✓ מספר מדידות במקביל - שלושה
- ✓ התקנה ונסיעות
- ✓ פירוק
- ✓ ניתוח נתונים והפקת דוח על גבי תוכנה ייעודית

- ✓ חלקי חילוף ככל שידרשו
- ✓ אופציה לרכישת ציוד המדידה

הגשת המפרטים:

1. ספקים אשר עומדים בדרישות יעבירו בדוא"ל מפרטים הטכניים הבאים:
 - 1.1. פרופיל החברה וניסיונה בתחום
 - 1.2. מפרט טכני של הציוד לצורך מתן השירות לרבות: מקור מתח, תחומי ספיקות, טכנולוגיית המדידה, אופן ההתקנה, מגבלות ביצוע, טכנולוגיית שידור מרחוק, בקרה ואיסוף נתונים, עיבוד נתונים קיימים הכל מלווה בקטלוגים רלוונטיים ותמונות.
 - 1.3. יש לפרט את כל פרטי הציוד לצורך ביצוע העבודה.
2. מובהר ומודגש במפורש כי בקשה זו מהווה שלב ראשוני של איסוף מידע ואינה בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר ולכן אין לראות בפניה זו משום התחייבות כלשהי של התאגיד להתקשרות. התקשרות עם מציע כלשהו תעשה בהתאם לנוסח הסכם ההתקשרות, שייחתם עם המציע, לאחר ובכפוף לבחינת הצעתו ואישור הצעתו על ידי התאגיד לתקופת ניסיון בלבד וזאת על מנת להוכיח כי הטכנולוגיה שהוצעה אכן עומדת ביעדים המפורטים בכתב פניה זו.
3. מודגש במפורש כי אין בבקשה זו התחייבות של התאגיד להמשיך ולפעול בהליך התקשרות כלשהו מעבר לתקופת הניסוי או לרכוש את המוצרים המוצעים במסגרת הליך זה. המשך התקשרות יהא תלוי אף במידת העלויות הכלכליות של המערכת המוצעת גם במקרה הצלחה.
4. יודגש כי בהליך מכרז/תחרות ככל שיתקיים בעתיד, התאגיד יהא רשאים לשנות או להוסיף תנאים ודרישות הכל לפי שיקול דעתו.
5. יש להגיש המפרטים והמסמכים הנלווים עד ליום 16/05/2017 בשעה 12:00.
6. מסמכים יש לשלוח במייל לתאגיד פלגי שרון למייל:
7. שאלות הבהרה יש להפנות לתאגיד בפקס 09-7655529
8. מובהר כי בזאת כי במסגרת בחינת ההצעות יהא רשאי התאגיד להפעיל וועדה מקצועית מטעמו שתבחן את ההצעות. הוועדה המקצועית תהא רשאית להתחשב בסוג הטכנולוגיה המוצעת לביצוע המדידה ואמינותה, אמינותו של המציע, ניסיונו של המציע או של הטכנולוגיה המוצעת, כישורי המציע, מיומנותו והמוניטין של המציע, ניסיון קודם של התאגיד או מי מטעמו בהתקשרות עם המציע - אם הייתה כזו, ברמת האפקטיביות, ובאופן כללי, בכל קריטריון מקצועי או ענייני אחר אותו מוצאת היא לנכון לשקול, לקראת קבלת החלטתה בדבר קבלת הצעה.
9. למען הסר כל ספק, התאגיד אינו מתחייב לקבל את ההצעה היעילה ביותר או לחילופין שעלות

הפעלתה היא הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, התאגיד, או מי שיוסמך על-ידו לצורך כך, יהא רשאי לנהל, באמצעות מנכ"ל התאגיד, משא ומתן עם מגיש הצעה, בטרם תקבל את החלטה לביצוע ניסוי המדידה .

בכבוד רב,

תאגיד פלגי שרון