

דוח איכות מים חודש אפריל שנת 2016 – כוכב יאיר - צור יגאל

על פי חוק דיווח העיריות מספר 75 - (חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001 תיקון סעיף 238), מוגש בזאת דיווח תקופתי על טיב המים אשר סופקו ברחבי המועצה בחודש אפריל 2016.

הדגימות בוצעו ע"י מעבדה מוסמכת ומוכרת בתאריך 18/04/2016 ע"י הרשות להסמכת מעבדות. כל התוצאות דווחו למשרד הבריאות.

להלן תוצאות הדיגום על פי נקודות הדיגום:

שם נקודה	קוד	תיאור סביבה	כלור נותר mg/l	עכירות NTU	קוליפורמים cfu/100ml	סטטוס
1	12256	מועצה מתחת לגרם מדרגות	0.5	0.3	<1	תקין
2	12259	בתוך גן ילדים	0.4	0.1	<1	תקין
3	12260	רחוב דרגות בשדה ליד מגרש החניה	0.3	0.3	<1	תקין
4	12258	רחוב בית אל מרכז פסיכולוגי	0.5	0.2	<1	תקין
5	12257	במתחם בית ספר הממוקם ב"דרך המרכז"	0.4	0.1	<1	תקין
6	12000	אזור תעשייה ליד מפעל שרף ליאור שיווק	0.5	0.2	<1	תקין
7	12017	מאחורי בית ספר צורים	0.2	0.2	<1	תקין
8	11999	הידרנט	0.5	0.2	<1	תקין
9	12019	רחוב לשם בתוך הגן	0.2	0.3	<1	תקין*
10	11996	רחוב האילנות 70	0.4	0.2	<1	תקין

* -בנקודת הדיגום גן נעמת בוצע דיגום חוזר עקב חריגה. תוצאת הדיגום החוזר תקינה.

סיכום:

- תכנית הדיגום בוצעה במלואה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
- איכות המים המסופקת לתושבים טובה ותקינה בכל רחבי המועצה.

נספח:

תכנית הדיגום לחודש אפריל 2016 ואיכות נדרשת עבור כל פרמטר בהתאם לתקנות בריאות העם איכותם התברואית של מי שתייה

כימיה			מיקרוביולוגיה	פרמטר יח'
פלאור	עכירות	כלור נותר	קוליפורמים	
mg/l	NTU	mg/l	cfu/100ml	
≤1.7	≤1	0.1-0.5	<3	תחום תקן
0	10	10	10	מס' נק' לדיגום