

דוח איכות מים חודש ספטמבר שנת 2019 – כוכב יאיר - צור יגאל

על פי חוק דיווח העיריות מספר 75 - (חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001 תיקון סעיף 238), מוגש בזאת דיווח תקופתי על טיב המים אשר סופקו ברחבי המועצה בחודש ספטמבר 2019.

הדגימות בוצעו ע"י מעבדה מוסמכת ומוכרת בתאריך 2/9/19 וב- 15/9/19 ע"י הרשות להסמכת מעבדות. כל התוצאות דווחו למשרד הבריאות.

להלן תוצאות הדיגום על פי נקודות הדיגום:

שם נקודה	קוד	תיאור סביבה	תאריך דיגום	כלור נותר mg/l	עכירות NTU	קוליפורמים cfu/100ml	סטטוס
1 רחוב שורק 43	11999	חיבור כפול לבתים	15/9/19	0.5	0.3	<1	תקין
2 רחוב בית אל	12258	רחוב בית אל מרכז פסיכולוגי	15/9/19	0.3	0.2	<1	תקין
3 מועצה – לב הישוב	12256	מועצה מתחת לגרם מדרגות	15/9/19	0.2	0.2	<1	תקין
4 א.ת.מצפה ספיר	12000	אזור תעשייה ליד מפעל שרף ליאור שיווק	15/9/19	0.3	0.1	<1	תקין
5 חיבור צור יגאל מקיבוץ אייל	12017	מאחורי בית ספר נוף צורים	2/9/19 15/9/19	0.2 0.3	0.1 0.1	<1 <1	תקין תקין
6 חיבור מקורות	12260	רחוב דרגות בשדה ליד מגרש החניה	2/9/19 15/9/19	0.2 0.3	0.2 0.2	<1 <1	תקין תקין
7 רשת בית ספר מרכז	12257	במתחם בית ספר הממוקם ב"דרך המרכז"	2/9/19	0.1	0.3	<1	תקין
8 גן אשכול אילנות	11996	רחוב האילנות 70	2/9/19	0.3	0.5	<1	תקין
9 גן נעמת	12019	רחוב אבני חושן בתוך הגן	2/9/19	0.2	0.1	<1	תקין
10 גן ילדים ליד בית הכנסת	12259	בתוך הגן	2/9/19	0.2	0.4	<1	תקין

סיכום:

- תכנית הדיגום בוצעה במלואה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
- איכות המים המסופקת לתושבים טובה ותקינה בכל רחבי המועצה.

נספח:

תכנית הדיגום לחודש ספטמבר 2019 ואיכות נדרשת עבור כל פרמטר בהתאם לתקנות בריאות העם איכותם התברואית של מי שתייה

פרמטר יח'	כימיה		
	קוליפורמים cfu/100ml	כלור נותר mg/l	עכירות NTU
תחום תקן	<3	0.1-0.5	≤1
מס' נק' לדיגום	12	12	12
			0