

דוח איכות מים חודש יוני שנת 2019 – כוכב יאיר - צור יגאל

על פי חוק דיווח העיריות מספר 75 - (חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001 תיקון סעיף 238), מוגש בזאת דיווח תקופתי על טיב המים אשר סופקו ברחבי המועצה בחודש יוני 2019.

הדגימות בוצעו ע"י מעבדה מוסמכת ומוכרת בתאריך 11/6/2019 וב- 26/6/19 ע"י הרשות להסמכת מעבדות. כל התוצאות דווחו למשרד הבריאות.

להלן תוצאות הדיגום על פי נקודות הדיגום:

שם נקודה	קוד	תיאור סביבה	תאריך דיגום	כלור נותר mg/l	עכירות NTU	קוליפורמים cfu/100ml	סטטוס
1 רחוב שורק 43	11999	חיבור כפול לבתים	26/6/19	0.5	0.1	<1	תקין
2 רחוב בית אל	12258	רחוב בית אל מרכז פסיכולוגי	26/6/19	0.2	0.3	<1	תקין
3 מועצה – לב הישוב	12256	מועצה מתחת לגרם מדרגות	26/6/19	0.3	0.4	<1	תקין
4 א.ת.מצפה ספיר	12000	אזור תעשייה ליד מפעל שרף ליאור שיווק	26/6/19	0.2	0.2	<1	תקין
5 חיבור צור יגאל מקיבוץ אייל	12017	מאחורי בית ספר נוף צורים	11/6/19	0.1	0.1	<1	תקין
6 חיבור מקורות	12260	רחוב דרגות בשדה ליד מגרש החניה	11/6/19	0.2	0.2	<1	תקין
7 רשת בית ספר מרכז	12257	במתחם בית ספר הממוקם ב"דרך המרכז"	11/6/19	0.1	0.1	<1	תקין
8 גן אשכול אילנות	11996	רחוב האילנות 70	11/6/19	0.1	0.2	<1	תקין
9 גן נעמת	12019	רחוב אבני חושן בתוך הגן	11/6/19	0.3	0.1	<1	תקין
10 גן ילדים ליד בית הכנסת	12259	בתוך הגן	11/6/19	0.2	0.1	<1	תקין

סיכום:

- תכנית הדיגום בוצעה במלואה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
- איכות המים המסופקת לתושבים טובה ותקינה בכל רחבי המועצה.

נספח:

תכנית הדיגום לחודש יוני 2019 ואיכות נדרשת עבור כל פרמטר בהתאם לתקנות בריאות העם איכותם התברואית של מי שתייה

כימיה			מיקרוביולוגיה	פרמטר יח'
פלואור	עכירות	כלור נותר	קוליפורמים	
mg/l	NTU	mg/l	cfu/100ml	
≤1.7	≤1	0.1-0.5	<3	תחום תקין
0	12	12	12	מס' נק' לדיגום